

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____ от «23» сентября 2013г.

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ ПО ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей №261 (МБДОУ №261)

(полное юридическое наименование объекта)

426006, г. Ижевск, ул.Шестнадцатая,д.15, тел.71-23-40, E-mail – mdou261len@mail.ru.

Заведующий МБДОУ №261 Шмыкова Елена Владимировна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Ижевск

2. Вид деятельности дошкольное образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, организации торговли, прочие)

3. Форма собственности объекта – муниципальная

4. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание

Число этажей – 2

Фундамент здания-

Стены и их наружная отделка - кирпичные

Крыша – мягкая кровля

Полы - бетон, линолеум

Внутренняя отделка – штукатурка, окраска

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

5. Группа периода застройки «В» здание построено в 1985 году

(«А» до 1934 года; «Б» с 1935 по 1960; «В» с 1961 по 1990; «Г» с 1991 по настоящее время)

6. Объем предоставляемых услуг _____

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание

	Знак доступности учреждения	наличие			установка	
	Вход на территорию: Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 2,5$ см	13см	К, С, О		
	Бордюрные пандусы на пешеходных переходах	$\leq 1,5$ см		К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 5 см	10см	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м		С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С	установка	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	Асфальт, шероховатое	К, О, С		
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках	наличие		С	Нет необходимости	
	Ширина прохода, проема в ограждении, вид калитки	≥ 120 см	3,20м	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,0м	К, О, С		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;	≥ 120 см		К, О, С		

	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м				
	- указатели направления движения	наличие		К, О, Г	установка	
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	наличие		С	установка	
	Места отдыха	наличие		К, О, С, Г	установка	
	Автостоянка для инвалидов					
	Расстояние входа в здание (предприятие, учреждение) (жилое здание)	≤ 50 м ≤ 100 м		К, О		
	Доля машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)		К, О	установка	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие		К, О	установка	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К, О	установка	
	Открытая лестница				установка	
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	1,30м	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15м	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,30м	О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С		
	Марш лестницы	3-12	23	О, С		

		ступеней				
	Краевые ступени выделены цветом или фактурой	наличие		С		
	Ширина между поручнями	0,9 - 1,0 м	1,10м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями	≥ 0,3 м		О, С		
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	0,9-1м	О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м		С		
	Пандус наружный:				установка	
	Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О		
	Уклон	≤ 1/20		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м		К		
	- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м		К		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О		
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не	≥ 0,3 м		К, О		

	травмирующими окончанием				
	- на высоте	0,7 м		К	
	- на высоте	0,85 - 0,92 м		О	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Крыльцо/входная площадка				установка	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1, 5 x 1,85 м	5,90x1,7м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие		К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%		К, О, С		
	Навес	наличие		К, О, С		
	Водоотвод	наличие		К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м				
	Лестница наружная	наличие			установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	60 см		С		

	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	наличие		С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О		
	- на высоте	0,85 – 0,9 м	0,5м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 30см		С		
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0,20м	Г, С, О		
	Пандус наружный	наличие			установка	
	Ширина марша	≥ 100 см		К		
	Уклон	≤ 1/12		К		
	Высота одного подъема	≤ 80 см		К		
	Разворотные площадки:					
	- внизу	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте	0, 7 м		К		
	- на высоте	0,85 – 0,9 м		О		
	- горизонтальные завершения вверх и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 30 см		К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К, О		
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции	1,15x1,40м	К		

		(1,5 -1, 8) x 2 м			
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)		Р	К, О	
	- ширина проема в свету	≥ 1,2 м	1,20м	К	
	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 1,4 см	4см 2см	К	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Коридоры/холлы					
	Ширина пути движения в одном направлении	≥ 1,5 м	1,70м	К		
	Ширина пути движения при встречном направлении	≥ 1,8 м		К		
	Ширина перехода в другое здание	≥ 2 м		К		
	Разворотные площадки	≥ 1,4 x 1,4 м		К	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие		К, О, С, Г	установка	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж		О	установка	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж		К	установка	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	≤ 10 см		С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	60 см		С	установка	

Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	60 см		С		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней	наличие		С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О,С		
	На высоте	0,85 – 0,9 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 30 см		О, С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)					
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги	наличие				
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	≥ 1,7 х 1,5 м		К		
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м		К		
	- Поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		С		
	Знак доступности	наличие		К, С		
	Пандус внутренний к лестнице №	наличие				
	ширина марша	≥ 1 м		К		
	уклон	Не более 1/12		К		
	Разворотная площадка вниз, вверх	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Поручни двухсторонние непрерывные:	наличие		К, О		

	- на высоте	0,7 м		К		
	- на высоте	0,85 – 0,9 м		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 30 см		О, С, К		
	Пандус переносной	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов:	наличие		К		
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)	наличие		К, О		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Обслуживание через окно/прилавок №					
	Высота рабочей поверхности	80 – 110 см		К		
	Габариты зоны обслуживания	90 x 150 см		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №				установка	
	Ширина проема двери в свету:	≥ 90 см		К, О		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 120 см		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	60 – 80 см		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту №					

	Ширина полосы движения	≥ 120 см		К, О		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	80 – 110 см		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания №					
	Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м		К		
	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (зрительный, читальный, обеденный, ожидания и пр.)			К, О		
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К		
	Ширина прохода к месту для колясочника	≥ 120 см		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 1 шт.		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Санузел	наличие			установка	
	Знак доступности помещения	наличие		К, О		
	Ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету	≥ 90 см		К		

	Открывание дверей	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.		К, О	
	• ширина дверного проема	≥ 90 см		К	
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м		К	
	- опорные поручни	наличие		К, О	
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м		К	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К, О	
	Раковина с опорным поручнем	наличие		К, О	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м		К	
	- высота раковины с опорным поручнем	75 – 85 см наличие		К, О	
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы		К	
	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м		К, О	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м		К, О	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С	
	Оборудование системой тревожной	наличие		К, О, С	

	сигнализацией					
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие		С	установка	
	Надписи:	наличие		С, Г	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ $\text{и} \leq 4,5 \text{ м}$		К, С, Г		
	высота прописных букв	$\geq 7,5 \text{ см}$		С		
	освещенность	наличие		С		
	Указатели, пиктограммы	наличие		С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, С		
	высота прописных букв	$\geq 7,5 \text{ см}$		С		
	освещенность	наличие		С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие		С	установка	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		

	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)		Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)		С, Г		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие		С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие		С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие		Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		К, С, О, Г		

7. ВЫВОДЫ

_____(Шмыкова Е.В.)
подпись руководителя (фамилия, и.о.)
Дата заполнения
«23» сентября 2013г.
М.п.

Приложения

1. _____

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)